

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Административен съд София-град



София, изх. № 429
23 август 2018 г.

До всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Разяснения по постъпило писмено искане с вх. № 24634 от 21.08.2018 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на съществуващ въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод, доставка и монтаж на нов въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат към климатични системи и външно трасе на захранващ тръбопровод в сградата на Административен съд София-град, находяща се в гр. София на ул. „Георг Вашингтон“ № 17“ и постъпило искане за разяснения по нейните условия, на основание чл. 180, ал.2 от ЗОП в законоустановения тридневен срок, Ви уведомявам за следното:

ПО ВЪПРОС № 1: „В техническата спецификация към Обявлението на обществена поръчка са указани технически параметри на новия въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат само за режим охлаждане. Трябва ли новият въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат да е термпомпено изпълнение, т.е. да може да работи и в режим отопление? Ако трябва да е термпомпено изпълнение, моля укажете съответните необходими параметри на агрегата и в този режим.“

ОТГОВОР: Новият въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат не следва да бъде с термпомпено изпълнение и не е необходимо да работи и в режим отопление. Съгласно техническите изисквания на Възложителя: „Водоохлаждащият агрегат да работи ефективно през летния сезон /до „плюс“ 40 °С температура на околната среда/ в режим „охлаждане“. Водоохлаждащият агрегат да работи с екологично чист хладилен агент R 410A или с по-високи характеристики. Коефициентът на енергийна ефективност на водоохлаждащият агрегат в режим на охлаждане да бъде EER=3.“ В този смисъл с настоящите разяснения не следва да бъдат указани параметри на агрегата в режим отопление.

Представените оферти за участие в процедурата следва да отговарят на посочените в документацията технически спецификации. Участниците по своя преценка могат да предложат в своите технически предложения по-добри характеристики на климатичните съоръжения от минималните технически изисквания, поставени от Възложителя.

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП, настоящите разяснения се публикуват в „Профила на купувача“.

ГРАТИВЕН СЪД СО.
Замислено на
основание
чл. 233а

Любка Петрова
Зам.-председател на
Административен съд София-град
Упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП,
съгласно Заповед АЗ-110/18.06.2018 г.на
Председателя на Административен съд
София-град